



Comune di Nocera Terinese (CZ) - Prot. n. 0001849 del 01-03-2024 in arrivo

SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA

PROVINCIALE
CATANZARO



REGIONE

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

U. O. di Igiene Alimenti e Nutrizione
Distretto di Lamezia Terme

Prot. n. 26824

del 01.03.2024

Al Sig. Sindaco di Nocera Terinese

E p.c. al Dirigente Settore n.10 – Sanità Veterinaria
Dipartimento Regionale Tutela della Salute

OGGETTO: Proposta di provvedimento, A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA,
in riferimento all'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano.

Premesso che:

- in data 29.03.2024 sono stati prelevati campioni di acqua destinata al consumo umano, presso il punto prelievo di **Viale Stazione**, di codesto Comune,
- in data 01.03.2024 il laboratorio ARPA CAL, Settore BIONATURALISTICO e TOSSICOLOGICO di Catanzaro ha comunicato a questa Unità Operativa l'esito **SFAVOREVOLE** delle analisi effettuate sui campioni di cui sopra, in particolare, sono state riscontrate le seguenti non conformità: **Conta Batteri Coliformi valore 6 MPN/100 ml – Conta Enterococchi 1 MPN/100 ml**

Visto l'art. 15 del D.L.vo 18/2023, in particolare per il caso di specie:

- **valutato il potenziale pericolo per la salute umana ai sensi del comma 1 lettera b);**
- **PROPONE, ai sensi del comma 2 lettera a), al Sig. SINDACO in qualità di Autorità Sanitaria Locale L'ADOZIONE DI APPOSITA ORDINANZA PER LIMITARE, CON URGENZA, L'USO DELL'ACQUA PER COME SOTTO SPECIFICATO, CONSENTENDONE TUTTAVIA GLI ALTRI USI** di tutta la parte della rete comunale dalla quale attinge il punto di campionamento sopra indicato, dando successiva comunicazione a questa U.O. **del provvedimento adottato.**
- Inoltre, ai sensi del comma 1 lettera c), si chiede al Sig. Sindaco che con LORDINANZA di cui sopra disponga affinché siano adottati in tempi rapidi i provvedimenti correttivi necessari per ripristinare la qualità dell'acqua.

Ancora, il Sig. Sindaco ed il Gestore idro-potabile, ciascuno per quanto di propria competenza, sono tenuti ad INFORMARE ADEGUATAMENTE E TEMPESTIVAMENTE I CONSUMATORI (D.L.vo 18/2023, art.15, comma 3) in ordine ai provvedimenti adottati e ai comportamenti da adottare secondo i seguenti principi:

- informare tutti i consumatori interessati in merito alla valutazione sul potenziale pericolo per la salute umana (tenendo in particolare conto dei gruppi della popolazione maggiormente esposti ai rischi per la salute) e sulle relative cause, al superamento del valore di parametro



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE

Comune di Nocera Terinese (CZ) - Prot. n. 0001849 del 01-03-2024 in arrivo



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CATANZARO



REGIONE

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

- e ai provvedimenti correttivi intrapresi, alle condizioni di uso e consumo dell'acqua, compresi divieti, limitazioni dell'uso o altri provvedimenti.
- Le suddette informazioni devono essere costantemente aggiornate, considerando anche il ripristino del servizio.

Ai sensi del D.L.vo 18/2023, art. 15, comma 2, lettera b), si evidenzia l'obbligo per il Gestore di individuare tempestivamente le cause delle non conformità e di attuare i correttivi gestionali di competenza necessari all'immediato ripristino della qualità dell'acqua erogata. Il SIAN rimane disponibile a fornire il supporto tecnico-scientifico necessario

Infine, a conclusione della eliminazione delle cause della non conformità e dei successivi controlli interni, **il Gestore è tenuto a darne immediata comunicazione** a questa Unità Operativa affinché siano eseguiti ulteriori controlli esterni. Questi ultimi sono necessari per la dichiarazione di potabilità dell'acqua da parte di questo Servizio (D.L.vo. 18/2023, art. 13 comma 7), prima di procedere al riutilizzo della stessa.

Si rimane a disposizione per collaborare con le SS.LL. attraverso eventuali interventi e/o suggerimenti tecnici volti alla soluzione della problematica in questione.

N.B.: l'acqua non può essere utilizzata per: uso alimentare, il lavaggio e la preparazione degli alimenti, igiene orale, lavaggio stoviglie o utensili da cucina, lavaggio apparecchiature sanitarie, lavaggio oggetti per l'infanzia (biberon, contenitori pappe, etc.). Può invece essere usata per la pulizia della casa e il funzionamento degli impianti sanitarie e per l'igiene della persona con l'esclusione sopra specificata.



Il Direttore ff

Dr. Francesco Faragò