

Prot. N° 062 del 20/04/2026  
Lamezia Terme, li 20 aprile 2026

Spett.li **Comune di Gizzeria**  
[protocollo.gizzeria@asmepec.it](mailto:protocollo.gizzeria@asmepec.it)

**Comune di Falerna**  
[Protocollo.falerna@asmepec.it](mailto:Protocollo.falerna@asmepec.it)

**Comune di Nocera Terinese**  
[protocollo.noceraterinese@asmepec.it](mailto:protocollo.noceraterinese@asmepec.it)

**ECOTEC S.r.l.**  
[ecotec@pec.ecotecweb.net](mailto:ecotec@pec.ecotecweb.net)

**Oggetto:** *Acquedotto Pozzi Savuto Sud – Interruzione del sollevamento per riparazione urgente perdita idrica.*

Come anticipato stamane per le vie brevi, si comunica che è in corso la temporanea sospensione dell'impianto di sollevamento Pozzi Savuto (con conseguente interruzione del servizio ai serbatoi sottesi), per consentire la riparazione di una importante perdita idrica rilevata sulla premente che alimenta il serbatoio idrico di Casali.

A causa della significativa riduzione della portata adottata e del conseguenziale, repentino, calo del livello idrometrico in vasca, si è reso necessario procedere immediatamente con le lavorazioni.

L'intervento di riparazione proseguirà con la massima sollecitudine e senza soluzione di continuità.

Si prevede che, salvo imprevisti, il servizio possa essere ripristinato nella tarda serata.

Cordiali saluti.

Il Responsabile della Sede di  
Zona di Lamezia Terme  
Ing. *Marcia Malacaria*  
Viale Europa, 35 - 88100 Catanzaro  
C.F.-P.IVA: 02559020793